

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU č. 305/2011
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
číslo 1293-CPR-0396

- 1. Kód typu výrobku:** JA-111ST
- 2. Název výrobku:** Kombinovaný detektor kouře a teplot sběrnicový
- 3. Zamyšlené použití:** Detekce požáru v budovách
- 4. Výrobce**
Obchodní jméno: JABLOTRON ALARMS a.s.
Sídlo: Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 28668715
- 5. Pověřený zástupce:** Nestanoven
- 6. Posouzení a ověření stálosti vlastností:** Systém 1
- 7. Provedení typové zkoušky a počáteční inspekce a řízení výroby:**
EVPÚ a.s., Trenčianská 9, Nová Dubnica, Slovenská republika, číslo oznámeného subjektu 1293, vydáno osvědčení o stálosti vlastností **CE 1293-CPR-0396**.
- 8. Evropské technické posouzení:** Neaplikováno
- 9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:**

| Základní charakteristiky | Vlastnost | EN 14604:2005 | EN 54-7:2000 + A1:2002 | EN 54-5:2000 +A1:2002 |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Jmenovité aktivační podmínky/citlivost, zpoždění reakce a funkce v podmínkách požáru | vyhovující | 4.12, 4.18, 5.2 - 5.6, 5.15, 5.17 - 5.20 | 4.8, 5.2 - 5.4, 5.6, 5.7, 5.18 | 4.2, 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8 |
| Provozní spolehlivost | vyhovující | 4.1 - 4.11, 4.13 - 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 - 5.24 | 4.2 - 4.7, 4.9 - 4.11 | 4.4 - 4.11 |
| Kolísání napájecího napětí | vyhovující | 5.21 | 5.5 | 5.7 |
| Stálost provozní spolehlivosti a zpoždění reakce a odolnosti vůči teple | vyhovující | 5.7, 5.8 | 5.8, 5.9 | 5.9, 5.10 |
| Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vibracím | vyhovující | 5.12, 5.13 | 5.13 - 5.16 | 5.14 - 5.17 |
| Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči vlhkosti | vyhovující | 5.9 | 5.10, 5.11 | 5.11 - 5.12 |
| Stálost provozní spolehlivosti: odolnost vůči korozi | vyhovující | 5.10 | 5.12 | 5.13 |
| Stálost provozní spolehlivosti: elektrická stabilita | vyhovující | 5.14 | 5.17 | 5.18 |

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

V Jablonci nad Nisou, dne: 24.1.2014

Miroslav Jarolím
ředitel



Tel: 483 559999
Fax: 483 313183
E-mail: prodej@jablotron.cz

DECLARATION OF PERFORMANCE

ACCORDING TO REGULATION EU No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
laying down harmonised conditions for the marketing of construction products
No. 1293-CPR-0396

- 1. Product identification code:** JA-111ST
2. Type identification: Bus combined smoke and heat detector
3. Intended use: Fire detection in buildings
4. The manufacturer
Name: JABLOTRON ALARMS a.s..
Address: Pod Skalkou 4567/33, Jablonec nad Nisou, Czech Republic, Postcode: 466 01
Company number: CZ28668715
5. Authorized representative: Not applied
6. Assessment and verification of constancy of performance: System 1
7. Performed type testing and the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control:
 EVPÚ a.s., Trenčianská 9, Nová Dubnica, Slovak Republic, Notified body 1293, issued certificate of constancy performance **CE 1293-CPR-0396**.
8. European Technical Assessment: Not apply
9. Declared performance:

| Essential characteristic | Performance | EN 14604:2005 | EN 54-7:2000 + A1:2002 | EN 54-5:2000 +A1:2002 |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| Nominal activation conditions/sensitivity, response delay and performance under fire condition | pass | 4.12, 4.18, 5.2 - 5.6, 5.15, 5.17 - 5.20 | 4.8, 5.2 - 5.4, 5.6, 5.7, 5.18 | 4.2, 4.3, 5.2 - 5.6, 5.8 |
| Operational reliability | pass | 4.1 - 4.11, 4.13 - 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22 - 5.24 | 4.2 - 4.7, 4.9 - 4.11 | 4.4 - 4.11 |
| Tolerance to supply voltage | pass | 5.21 | 5.5 | 5.7 |
| Durability of operational reliability, response delay, temperature resistance | pass | 5.7, 5.8 | 5.8, 5.9 | 5.9, 5.10 |
| Durability of operational reliability, vibration resistance | pass | 5.12, 5.13 | 5.13 - 5.16 | 5.14 - 5.17 |
| Durability of operational reliability, humidity resistance | pass | 5.9 | 5.10, 5.11 | 5.11 - 5.12 |
| Durability of operational reliability, corrosion resistance | pass | 5.10 | 5.12 | 5.13 |
| Durability of operational reliability, electrical stability | pass | 5.14 | 5.17 | 5.18 |

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Place: Jablonec nad Nisou, Date: 24.1.2014

Miroslav Jarolím
Managing director



Phone: +420 483 559 911
 Fax: +420 483 313 183
 E-mail: export@jablotron.cz